Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Вятский государственный университет" (ВятГУ)
Экоаналитическая лаборатория
Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198
тел. 8(8332) 20-85-39, E-mail: nial208539@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий экоаналитической лабораторией
_____ Н.В. Филиппова
"11" 03 2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 7 от 11.03.2026

1. Заказчик: ООО «Эра Водолея»
2. Юридический адрес: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 9, каб. 1
3. Фактический адрес: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, д. 9, каб. 1
4. Наименование объекта испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения
5. Место отбора проб: Вода после системы "Домашний Родник" мкр. Урванцево
6. План и метод отбора образцов: -
7. Номер акта отбора: -
8. Шифр пробы: -
9. Дата отбора проб: 27.02.2026
10. Дата доставки проб: 27.02.2026
11. Дата начала проведения испытаний: 27.02.2026
12. Дата окончания проведения испытаний: 02.03.2026
13. Результаты испытаний:

№	Определяемая характеристика (Показатель)	Результат измерения	Погрешность	Неопределенность	ПДК	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений
1	Кальций, мг/дм³	0,760	0,076	-	-	ФР.1.31.2008.01738 (ИЖХ)
2	Магний, мг/дм³	0,48	0,10	-	50	
3	Жёсткость общая, °Ж	менее 0,1	.	-	7	ГОСТ 31954 (титриметрический)
4	Мутность по формазину, ЕМФ (при λ=530 нм)	менее 1,0	.	-	2,6	ГОСТ Р 57164 (фотометрический)
5	Водородный показатель,ед. pH	6,5	0,2	-	6-9	ПНД Ф 14.1: 2:3:4.121-97 (электрохимический)
6	Запах 20°С, баллы	0	-	-	2	ГОСТ Р 57164 (органолептический)
7	Запах 60°С, баллы	0	-	-	2	
8	Привкус, баллы	0	-	-	2	
9	Окисляемость перманганатная, мгО/дм³	0,88	0,18	-	5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (титриметрический)
10	Цветность, град. цветности	5,8	2,3	-	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (фотометрический)

14. Информация об испытаниях:
14.1. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям.
14.2. Место осуществления лабораторной деятельности: испытания проведены по основному месту осуществления деятельности лаборатории (исключения отмечены сносками после таблицы с результатами испытаний).
14.3. Способ определения результатов испытаний соответствует требованиям НД на метод исследования.
14.4. Результаты, полученные от внешних поставщиков: отсутствуют.
14.5. Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.
15. Дополнительная информация:
15.1. Проба, информация о дате, объекте испытаний, месте и условиях отбора предоставлена Заказчиком.
15.2. Экоаналитическая лаборатория не несет ответственности за процедуру отбора, транспортировку и хранение проб до их поступления в лабораторию.
15.3. ПДК - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Ответственный за оформление протокола
ведущий инженер экоаналитической лаборатории _____ И.В. Трушникова

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения экоаналитической лаборатории ВятГУ и распространяется только на пробы, представленные на испытания. Протокол составлен в двух экземплярах, один экземпляр находится в экоаналитической лаборатории ВятГУ, второй экземпляр находится у Заказчика.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ